

確認チェックリスト：検証法

(い)	(ろ)		(は)	設計者記入欄	
	図書の種類	記載事項	機 関	チェック	図書の種類
令第108条の3	各階平面図	開口部の位置及び寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		防火設備の種別			
	耐火構造等の構造詳細図	主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	使用建築材料表	令第108条の3第2項第1号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	耐火性能検証法により検証した際の計算書	令第108条の3第2項第1号に規定する火災の継続時間及びその算出方法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		令第108条の3第2項第2号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法			
	防火区画検証法により検証した際の計算書	令第108条の3第2項第3号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		令第108条の3第5項第2号に規定する保有遮炎時間			
	発熱量計算書	令第108条の3第2項第1号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の1秒間当たりの発熱量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
令第108条の3第1項第2号に係る認定書の写し		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
令第108条の3第4項に係る認定書の写し		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
令第129条の2	各階平面図	耐力壁及び非耐力壁の位置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	耐火構造等の構造詳細図	主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	室内仕上げ表	令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	階避難安全検証法により検証した際の平面図	防火区画の位置及び面積	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		居室の出口の幅			
		各室の天井の高さ			
	階避難安全検証法により検証した際の計算書	各室の用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		在館者密度			
		各室の用途に応じた発熱量			
		令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法			
令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法					
令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法					
令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法					
令第129条の2第1項に係る認定書の写し		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
令第129条の2の2	各階平面図	耐力壁及び非耐力壁の位置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	耐火構造等の構造詳細図	主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	室内仕上げ表	令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	全館避難安全検証法により検証した際の平面図	防火区画の位置及び面積	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		居室の出口の幅			
		各階の天井の高さ			
	全館避難安全検証法により検証した際の計算書	各室の用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		在館者密度			
		各室の用途に応じた発熱量			
		令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法			
		令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法			
令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法					
令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法					
令第129条の2の2第3項第2号に規定する全館避難時間及びその算出方法					
令第129条の2の2第3項第3号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法					
令第129条の2の2第1項に係る認定書の写し		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(備考)

(注意事項)

- この様式による書類は、(い)欄に掲げる建築基準関係規定が、確認審査を行った建築物に適用されない場合は、当該規定に係る部分を省略した様式により作成することができます。
- 確認審査を行った建築物が(い)欄に掲げる建築基準関係規定に適合していることを確かめたときは、(ろ)欄に掲げる図書の種類ごとに、(は)欄の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- 確認審査を行った建築物が法第39条第2項、法第40条、法第43条第2項、法第43条の2、法第49条から法第50条まで、法第68条の2第1項若しくは法第68条の9第1項の規定に基づく条例（これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。）、法第68条の9第2項の規定に基づく条例又は令第9条に掲げる法律の規定に基づく条例の規定の適用を受ける場合は、当該条例の名称及び適用を受ける規定を備考欄に記載し、又は別紙に記載して添えてください。
- (は)欄の記載では書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄に記載し、又は別紙に記載して添えてください。